



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

005152-TSE-05/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

20.12.2018

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

09.07.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

MİNARELİÇAVUŞ BURSA OSB MAH. YEŞİL CAD. NO:31 NİLÜFER
BURSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:31 NİLÜFER
BURSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

005152-TSE-05/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

BEMİS

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 60670-24 / 12.06.2013 -- TS EN 60670-24/A11 / 05.07.2023 --
TS EN IEC 60670-1/A11 / 06.05.2021 -- TS EN IEC 60670-1 / 06.05.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- 400V, IP44, 25/+60°C, Pde 15W, YALITKAN, 5'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX1-2000-0000

- 400V, IP66, 25/+60°C, Pde 15W, YALITKAN, 5'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX1-6000-0000

- 400V, IP44, 25/+60°C, Pde 20W, YALITKAN, 7'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX5-2000-0000

- 400V, IP66, 25/+60°C, Pde 20W, YALITKAN, 7'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX5-6000-0000

e-imzalı/e-signed

09.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(005152-TSE-05/03nolu belge devamı) : **BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60670-24 / 12.06.2013 -- TS EN 60670-24/A11 / 05.07.2023 -- TS EN IEC 60670-1/A11 / 06.05.2021 -- TS EN IEC 60670-1 / 06.05.2021

- 400V,IP44, 25/+60°C,Pde 12W, YALITKAN,10'lu SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX2-2000-0000

- 400V,IP66, 25/+60°C,Pde 12W, YALITKAN,10'lu SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX2-6000-0000

- 400V,IP44, 25/+60°C,Pde 25W, YALITKAN,12'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX6-2000-0000

- 400V,IP66, 25/+60°C,Pde 25W, YALITKAN,12'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX6-6000-0000

- 400V,IP44, 25/+60°C,Pde 22W, YALITKAN, 17'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX4-2000-0000

- 400V, IP66, 25/+60°C, Pde 22W, YALITKAN, 17'li SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU
Ürün tip referans: BX4-6000-0000

X: Hammadde kodunu belirtir.

- 400V, IP44,-25/+60°C, Pde 15W, YALITKAN, 26'lı SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU (KD 08.03.2022)

Ürün tip referans: BX8-2000-0000

- 400V, IP66, -25/+60°C, Pde 15W, YALITKAN, 26'lı SIVA ÜSTÜ KOMBİNASYON KUTUSU

Ürün tip referans: BX8-6000-0000

- 400V, IP44, -25/+60°C, Pde 25W, Yalıtkan, 15'li Sıva Üstü Kombinasyon Kutusu

Ürün Tip Referansı: BX9-2000-0000 (KG 07.07.2025)

X: Hammadde Kodunu Belirtir.

X: D ise ABS, H ise Halojen Free Katkılı Hammadde

- 400V, IP66, -25/+60°C, Pde 25W, Yalıtkan, 15'li Sıva Üstü Kombinasyon Kutusu

- Ürün Tip Referansı: BX9-6000-0000 (KG 07.07.2025)

- X: Hammadde Kodunu Belirtir.

- X: D ise ABS, H ise Halojen Free Katkılı Hammadde

400V, IP44, -25/+60°C, Pde 25W, Yalıtkan, 20'li Sıva Üstü Kombinasyon Kutusu

e-imzalı/e-signed

09.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(005152-TSE-05/03nolu belge devamı) : **BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60670-24 / 12.06.2013 -- TS EN 60670-24/A11 / 05.07.2023 -- TS EN IEC 60670-1/A11 / 06.05.2021 -- TS EN IEC 60670-1 / 06.05.2021

Ürün Tip Referansı: BX10-2000-0000 (KG 07.07.2025)
X: Hammadde Kodunu Belirtir.
X: D ise ABS, H ise Halojen Free Katkılı Hammadde

400V, IP66, -25/+60°C, Pde 25W, Yalıtkan, 20'li Sıva Üstü Kombinasyon Kutusu
Ürün Tip Referansı: BX10-6000-0000 (KG 07.07.2025)
X: Hammadde Kodunu Belirtir.
X: D ise ABS Hammadde, H ise Halojen Free Katkılı Hammadde

e-imzalı/e-signed

09.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

