



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005152-TSE-01/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.02.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.07.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MİNARELİÇAVUŞ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CADESİ NO 19 NİLÜFER BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MİNARELİÇAVUŞ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CADESİ NO 19 NİLÜFER BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005152-TSE-01/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BEMİS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- 16A, 250V ~, IP 54 Koruma Sınıfı, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, taşınabilir, örtücüsüz, 2'li ve 3'lü, yan topraklama kontaklı prizler. (K.D 31.07.2023)
Ürün Tip Referansı: BXX-1402-36X2, BXX-1402-36X3
1.ve 2. X: Renk Kodu
3. X: topraklama tipi (1: yan topraklı)

- 16A, 250V ~, IP 54 Koruma Sınıfı, sıva üstü, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, yan topraklama kontaklı prizler. (K.D 31.07.2023)
Ürün Tip Referansı: BXX-1402-3511
XX:Renk kodu



e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(005152-TSE-01/05nolu belge devamı) : BEMİS TEKNİK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

- 16A, 250V ~, IP 44 Koruma Sınıflı, pano tipi, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, yan topraklama kontaklı prizler. (K.D 31.07.2023)

Ürün Tip Referansı: BXX-1402-XXXX

1.ve2. X: ürün grubu (YX:pano priz, P1:makine priz)

3.X: IP kodunu(X; 2 olursa IP44 olduğunu belirtir)

4. ve 5. X: Ürün tanımı (70: Pano priz, 41: makine priz)

6.X: ürün numarası.(sadece 0)

X: Renk Kodunu Belirtir

- 16A, 250V ~, IP 44 Koruma Sınıflı, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, tekli yan topraklama kontaklı prizler. (K.D 31.07.2023)

Ürün Tip Referansı: BXX-1402-23X1

3. X: topraklama tipi

- 16A, 250V ~, IP 44 Koruma Sınıflı, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, taşınabilir, tek topraklı fişler. (K.D 31.07.2023)

Ürün Tip Referansı: BXX-1402-20X1, BXX-1402-20X2, BXX-1402-20X1, BXX-1402-20X2

3.X:gövde tipi ve topraklama tipi (1:düz fiş, 2: eğik fiş)

- 16A, 250V ~, IP 44 Koruma Sınıflı, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, taşınabilir, çift topraklı fişler. (K.D 31.07.2023)

Ürün Tip Referansı: BXX-1402-20X1, BXX-1402-20X2, BXX-1402-20X1, BXX-1402-20X2

3.X:gövde tipi ve topraklama tipi (3:düz fiş, 4: eğik fiş)

-16A, 250V IP 54 KORUMALI, İLETKENLERİ SÖKÜLEBİLEN, TAŞINABİLİR, ÖRTÜCÜSÜZ, 2'Lİ,3'LÜ,4'LÜ YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRIZ

ÜRÜN TİP REFERANSI: BK1-1402-3612-K, BK1-1402-3613-K, BK1-1402-3612-K

FİŞ: TEDÜM

KABLO TİPİ/KESİTİ/MARKASI: H05VV-F/ 3G1.5 mm2/TEDÜM

- 16A, 250V ~, Arttırılmış korumalı, IP44-IP 54 Koruma dereceli, sıvaüstü, A tasarımı, sabit, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı prizler. (K.G 28.06.2022)

Ürün Tip Referansı: BXX-1402-XXXX

1.X: ürün grubu (Y:pano priz)

2.X: renk kodu (3: Sarı, 8: Mavi, 9: Siyah)

3.X: IP kodunu (X; 2 olursa IP44, 3 olursa IP54 olduğunu belirtir.)

4. ve 5. X: Ürün tanımı (70: çerçevesiz tip, 44: somonlu tip)

6.X: ürün numarası.(sadece 0) (K.D 31.07.2023)

e-imzalı/e-signed

04.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

